

В отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Заларинскому и Балаганскому районам УНД и ПР государственному инспектору Романову С.Н.

директора МБУ ДО «ДДЮТ»

И Н Ф О Р М А Ц И Я

о ходе выполнения Представления от 22.06.2018г. об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушения

По состоянию на 19 июля 2018г. в учреждении устранены следующие нарушения требований правил противопожарного режима в РФ, выявленные Вами в ходе плановой проверки:

1. Установлены рассеиватели на светильники::

- в помещении туалета 1 этажа (п.1)
- в помещении подсобки 1 этажа (п.2)
- в помещении спортзала 1 этажа (п.5)
- в помещении коридора 2 этажа (п.8)
- в помещении бытовой 2 этажа (п.9)
- в учебном кабинете шахматного клуба 2 этажа (п.10)

2. Заменена изоляция электропровода и кабеля:

- в помещении подсобки 1 этажа (п.3)
- в помещении спортзала 1 этажа (п.4)

3. Издан приказ (№ 34 от 10.07.2018г. «О соблюдении сотрудниками МБУ ДО «ДДЮТ» требований пожарной безопасности», предусматривающей контроль за соблюдением требований пожарной безопасности сотрудниками ДЮСШ на 1 этаже (сотрудники ДДЮТ и ДЮСШ будут ознакомлены с ним под роспись после выхода из отпусков после 20.08.2018г.).


4. Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана на основе Паспорта безопасности учреждения (будет доведена до сведения сотрудников после выхода из отпусков после 20.08.2018г.) и помещена на стенд информации (до 01.09.2018г.) (п.13)

5. Остальные нарушения (п.7,11,12) находятся в стадии решения и будут выполнены в августе – сентябре 2018г. после окончания капитального ремонта в учреждении и выхода сотрудников из отпуска.

Приложения: 1) Копия приказа по МБУ ДО «ДДЮТ» № 34 от 10.07.2018г. «О соблюдении сотрудниками МБУ ДО «ДДЮТ» требований пожарной безопасности».

2) Копия квитанции Сбербанка об уплате наложенного штрафа в размере 6000 рублей от 05.07.2018г.

Директор МБУ ДО «ДДЮТ»:



Л.Нигматулина