

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Иркутской области
(наименование территориального органа МЧС России)

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15 т.8 (3952) 75-29-48, 26-52-46, 75-29-49 ф.8 (3952) 24-03-59 E-mail: mailbox@emercom.irtel.ru, http://emercom.irtel.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД и ПР по Заларинскому и Балаганскому районам УНД и ПР

(наименование органа государственного надзора)

п.Залари, ул. Кооперативная 3, тел. 8 9249937734, E-mail: -

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 33/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Заларинский Дом детско-юношеского творчества» В лице представителя юридического лица директора Нигматулина

Людмила Александровна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору *Зимин С.Н.* ОНД и ПР по Заларинскому и Балаганскому районам УНД и ПР № 33

(наименование органа ГПН)

от « 31 » мая 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 20 » июня 2018 г. по 11 ч 00 мин. « 21 » июня 2018 г.

проведена проверка

старший инспектор Заларинского и Балаганского районов по пожарному надзору Романов Сергей Николаевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Заларинский Дом детско-юношеского творчества»

666322, Иркутская область, Заларинский район, п. Залари, ул. Российская, 17

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Директором Нигматулиной Людмилой Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретно-	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Фе-	Срок устранения нарушения требования по-	Отметка (подпись) о выполнении (указывается)

	го места выявленного нарушения	дерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	жарной безопасности	только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
<p>Административное здание <i>Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Заларинский Дом детско- юношеского творчества»</i> расположено по адресу: 666322, Иркутская область, Заларинский район, п. Залари, ул. Российская, 17.</p>				
33/1/1	<p>в помещении туалета 1 этажа эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателям) (Электрические лампы светильники закрыть защитными колпаками (рассеивателями))</p>	<p>п/п а п. 42 Правила противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением правительства от 25 апреля 2012 года № 390); п. 42. Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;</p>	01.10.2018	
33/1/2	<p>в помещении подсобки 1 этажа эксплуатируются светильник со снятым колпаком (рассеивателями) (Электрические лампы светильники закрыть защитными колпаками (рассеивателями))</p>	<p>п/п в п. 42 Правила противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением правительства от 25 апреля 2012 года № 390); п. 42. Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;</p>	01.10.2018	
33/1/3	<p>в помещении подсобки 1 этажа эксплуатируются электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции (Провести монтаж электропровода (кабеля), не допускать эксплуатировать электропровода с видимыми нарушениями изоляции)</p>	<p>п/п а п. 42 Правила противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением правительства от 25 апреля 2012 года № 390); п. 42. Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;</p>	01.10.2018	
33/1/4	<p>в помещении спортзала 1 этажа эксплуатируются электропровода и кабели с видимыми нарушениями</p>	<p>п/п а п. 42 Правила противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением правительства от 25 апреля 2012 года № 390);</p>	01.10.2018	

	ИЗОЛЯЦИИ (Провести монтаж электропровода (кабеля), не допускать эксплуатировать электропровода с видимыми нарушениями изоляции)	п. 42. Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;		
33/1/5	в помещении спортзала 1 этажа эксплуатируются светильник со снятым колпаком (рассеивателями) Электрические лампы светильники закрыть защитными колпаками (рассеивателями)	п/п в п. 42 Правила противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением правительства от 25 апреля 2012 года № 390); п. 42. Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	01.10.2018	
33/1/6	в помещении подсобки 1 этажа эксплуатируются светильник со снятым колпаком (рассеивателями) Электрические лампы светильники закрыть защитными колпаками (рассеивателями)	п/п в п. 42 Правила противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением правительства от 25 апреля 2012 года № 390); п. 42. Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	01.10.2018	
33/1/7	в помещении электрощитовой 1 этажа отсутствует автоматическая установка порошкового пожаротушения (электрошкаф оборудовать автоматической установкой порошкового пожаротушения)	СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические, п. 9	01.10.2018	
33/1/8	в помещении 2-го этажа в коридоре эксплуатируются светильник со снятым колпаком (рассеивателем) Электрические лампы светильники закрыть защитными колпаками (рассеивателями)	п/п в п. 42 Правила противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением правительства от 25 апреля 2012 года № 390); п. 42. Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими	01.10.2018	

		горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;		
33/1/9	в помещении 2-го этажа в бытовке эксплуатируются светильник со снятым колпаком (рассеивателем) Электрические лампы светильники закрыть защитными колпаками (рассеивателями)	п/п в п. 42 Правила противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением правительства от 25 апреля 2012 года № 390); п. 42. Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	01.10.2018	
33/1/10	в помещении 2-го этажа в шахматной эксплуатируются светильник со снятым колпаком (рассеивателем) Электрические лампы светильники закрыть защитными колпаками (рассеивателями)	п/п в п. 42 Правила противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением правительства от 25 апреля 2012 года № 390); п. 42. Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	01.10.2018	
33/1/11	руководителем организации не пройдено обучение пожарно-технического минимума (руководителю организации пройти обучение пожарно-технического минимума)	п. 3 Правила противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением правительства от 25 апреля 2012 года № 390); п.3. Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-	01.10.2018	

		технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.		
33/1/12	на объекте отсутствуют договора на обслуживание по техническому обслуживанию АПС (обеспечить на объекте договора по техническому обслуживанию АПС)	<p>Правила противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением правительства от 25 апреля 2012 года № 390);</p> <p>63. Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).</p> <p>(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)</p> <p>В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов защиты от пожаров.</p> <p>(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)</p>	01.10.2018	
33/1/13	на объекте отсутствуют инструкция о мерах пожарной безопасности (на объекте разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности)	<p>п. 460 Правила противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением правительства от 25 апреля 2012 года № 390);</p> <p>460. Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе настоящих Правил, нор-</p>	01.10.2018	

		мативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.	
--	--	---	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в октябре 2018 г.

(квартал, месяц).

*старший инспектор Заларинского и Балаганского районов по
пожарному надзору Романов Сергей Николаевич*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«21» июня 2018г.

М.Л.П.*



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

✓ Л.А.
(подпись)

Григорьев Р.У.
(должность, фамилия, инициалы)

«21» июня 2018г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:
8-3952-3-9-9-9-9